

Z P R Á V A

o prohlídce nezavodněného požárního vodovodu (suchovodu) dle čl. 137 - 146 ČSN 73 6660

Majitel:

Společenství pro dům č.p. 305, Praha 10 Horní Měcholupy, Boloňská 305/8, IČO: 29147361
Místo kontroly: **Boloňská 305/8, Praha 15 - Horní Měcholupy**

Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky suchovodu.

Suchovod v tomto objektu je **provozuschopný** a použitelný k hasebnímu zásahu.

Prohlídka provedena dne: 1. 12. 2023

Následná kontrola: prosinec 2024

Přítomen: p. Lorenc

Kontrolu provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 04.12.2023

Razítko a podpis:

